

Председатель МРО 000 000 ВОИ  
 Гондратьев Иван Владимирович  
 Толова



## ПАСПОРТ № 2

### доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская средняя общеобразовательная школа»  
173507 Новгородский район, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.7-А,  
(8162)793-600, sirkovoshc@yandex.ru  
Дошкольные группы д.Сырково, ул.Пролетарская, д.12
2. Ведомственная принадлежность объекта  
Новгородский муниципальный район
3. Вид деятельности образование
4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 4этажа, реконструировано в 2011году
5. Объем предоставляемых услуг 134 воспитанника  
 (количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)
6. Доступность услуги для категорий инвалидов
  - вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
  - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
  - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
  - вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	Б	-	-

### 7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске	с поражением опорно-двигательного аппарата	с поражением зрения	с поражениями слуха (Г)



Территория объекта	х	х		
Входная группа	х	х		
Пути движения	х	х		
Зона обслуживания	х			
Санитарно-бытовые помещения	х			
Средства информации и телекоммуникации	х			
Территория объекта				

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов  
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х	х		
Объект не доступен, требуется адаптация				

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 2 от «19» сентября 2012 года

Руководитель объекта

М.П.



*Л.А. Варакина*  
(подпись)

Л.А. Варакина

Дата составления паспорта «19» сентября 2012 года

## АНКЕТА № 2

**исследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Сырковская средняя общеобразовательная школа»

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 173507 Новгородская область, Новгородский район, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.7-А, (8162)793-600, sirkovoshc@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Новгородский муниципальный район

Вид деятельности образование

Форма собственности объекта муниципальная

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 4 этажа, реконструировано в 2011 году

Объем предоставляемых услуг 134 воспитанника  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)



# 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлены нормативы	Норматив доступности, для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	120 см	
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	43 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	создание
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет	создание
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие	500 см - -	создание создание
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса</li> </ul>	О,С О,С С С	наличие не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см	наличие 12 см 28 см 85 см 80 см	создание



1	2	3	4	5	6
	перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		наличие	Наличие	
	Пандус: • высота подьема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	нет	создание
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	70 см 90см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.



## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b> Высота площадки				
	Габариты площадки: ширина x глуби- на	К	норматив не установ- лен	220x220 см	
	Пороучни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	<b>наличие</b>	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ши- рина)	С	<b>60 см</b>	<b>60 см</b>	
	Контрастная окраска первой и по- следней ступеней	С	<b>наличие</b>	<b>нет</b>	<b>создание</b>
1.	Пороучни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения по- ручня вверх и вниз с нетравми- рующим окончанием (закругле-	О СО С	<b>наличие</b> <b>85-95 см</b> <b>не менее 30 см</b>	<b>Наличие</b> <b>80 см</b> <b>нет</b>	<b>Замена, реконструкция</b>



1	2	3	4	5	6
	нием)				
	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	95 см	
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	И/1 - не более 1/12	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	80 см	
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	150x150см 220x120см	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	80 см 90 см нет	создание
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	наличие	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	наличие	
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	220x320см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 120 см 1,5 см	

**Примечания:**

F:\17.09.12\рук. ОУ о паспортизации от 21.08.12(1).doc



1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150х150 см	180х250	



1	2	3	4	5	6
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г  О, К  С	не менее 1 ед. на этаж  не менее 1 ед. на этаж  не более 10 см	Наличие  наличие  нет	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	создание
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см		
<b>Лестница №2 (вклады при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	нет	создание
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	создание
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	создание
<b>Пандус внутренний к лестнице №2</b>					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	создание
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	нет	создание



1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	нет	создание
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		создание
	Пандус переносной	К	наличие	нет	создание
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	создание
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	создание
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.



#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			нет	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				



1	2	3	4	5	6
	Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.



## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	создание
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	120 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	создание
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К КО	не менее 130х85 см	150х100	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)</li> <li>• крючки для костылей</li> </ul> (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	75-85 см наличие  не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180х165 см  наличие наличие	50 нет Нет	реконструкция создание создание
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Нет	создание
	Тактильная направляющая полоса к	С	30 см	нет	создание



1	2	3	4	5	6
	писсуару, осяцаемая ногой или тро- стью (для мужского туалета)				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.







1	2	3	4	5	6
	Таксофон: с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	наличие	нет	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.



## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта \_\_\_\_\_
- на входной группе \_\_\_\_\_
- на путях передвижения \_\_\_\_\_
- в зоне оказания услуги \_\_\_\_\_
- в санитарных помещениях \_\_\_\_\_
- по средствам информации и коммуникации на объекте \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Директор школы Варакина Л.А. Варакина  
(подпись)

Члены комиссии

Глава Сырковского сельского поселения \_\_\_\_\_

А.А.Козлов

Заместитель директора \_\_\_\_\_

Е.Н. Горбачева

Завхоз \_\_\_\_\_

Т.Н. Родина

(подпись)

«19» сентября 2012 года

Руководитель объекта

Директор школы Варакина ;  
(подпись)

Л.А. Варакина

«19» сентября 2012 года