

Председатель МРО ООО ООО ВОИ
Кондратьев Иван Владимирович
Гендир -

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Сырковская СОШ»

Л.А. Варакина

(подпись)
«19» сентября 2012 года



ПАСПОРТ № 3

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская средняя общеобразовательная школа» филиал «дошкольные группы» д. Болотная
173507 Новгородская область, Новгородский район, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.7-А,
д. Болотная, д.20
(8162)793-600, sirkovoshc@yandex.ru
3. Ведомственная принадлежность объекта
Новгородский муниципальный район арендуемое помещение
3. Вид деятельности образование
4. Характеристика объекта:
5. Объем предоставляемых услуг 25 воспитанников
(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)
6. Доступность услуги для категорий инвалидов
 - вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
 - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
 - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
 - вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	Б	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске	с поражением опорно-двигательного аппарата	с поражением зрения	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	х	х	-	-
Входная группа	-	-	-	-
Пути движения	-	-	-	-
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
Территория объекта	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная				
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 3 от «19» сентября 2012 года

Руководитель объекта Варакина Л.А. Варакина
(подпись)

Дата составления паспорта «19» сентября 2012 года



АНКЕТА № 3

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская средняя общеобразовательная школа»

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 173507 Новгородская область, Новгородский район, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.7-А, (8162)793-600, sirkovoshc@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Новгородский муниципальный район

Вид деятельности образование

Форма собственности объекта муниципальная

Размещение объекта группа в арендуемом помещении

Объем предоставляемых услуг 25 воспитанников
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	500 см	
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	22 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	нет	
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	нет	создание
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие наличие	600 см нет нет нет	установка создание
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи 	О,С О,С	не более 12см не менее 40см	15 см 29 см	Реконструкция Реконструкция

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	С С	85-90 см 80 см наличие наличие	нет нет нет	Создание Создание создание
	<ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	нет	создание
	<ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95см	нет	создание

Примечания:

5. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка Высота площадки				
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	220x220 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	нет	создание
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	нет	создание
	Навес	К, О, С	наличие	наличие	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: • на высоте	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	нет	создание
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)				
	Пандус наружный			нет	создание

1	2	3	4	5	6
	Ширина марша Уклон	К	не менее 100 см		
	Высота одного подъема	К	И/И - не более 1/12		
	Разворотные площадки: • внизу	К	не более 80 см		
	• промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • на высоте	К	70 см		
	• на высоте	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения вверх и вниз, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	195x160см	реконструкция
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету	К	не менее 90 см	Р	
	• высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	90 см 6 см	реконструкция

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция

1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	120 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	180x250	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				
	• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	нет	Создание
	• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	О, К	не менее 1 ед. на этаж	нет	Создание
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	создание
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте	О, С О, С	наличие 85-90 см	нет	создание
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	нет	создание
Лестница № (вклады при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина:				
	• габариты (глубина x ширина)	К	не менее 140x110 см	нет	создание
	• ширина дверного проема	К	не менее 80 см		
	• поручни	О	наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	нет	создание
	Знак доступности	К, С	наличие	нет	создание

1	2	3	4	5	6
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	создание
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	нет	создание
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	нет	создание
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см		создание
	Пандус переносной	К	наличие	нет	создание
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет	создание
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	нет	создание
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	нет	создание

Примечания:

5. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлены нормативы	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			нет	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				

1	2	3	4	5	6
	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

6. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
7. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
8. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
9. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2 Санузел	3	4	5	6
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	создание
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	создание
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К КО	не менее 130x85 см	130x85	реконструкция создание
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	75-85 см наличие не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие наличие наличие	70 нет Нет	реконструкция создание создание
	Знак доступности кабины	К, О	наличие		создание
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью	С	30 см		создание

1	2	3	4	5	6
	стью (для мужского туалета)				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

5. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующий разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С К, С, Г С С	наличие наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет нет	установка установка
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	установка

1	2	3	4	5	6
	Таксофон: с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	установка
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	установка

Примечания:

5. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта _____
на входной группе _____
на путях передвижения _____
в зоне оказания услуги _____
в санитарных помещениях _____
по средствам информации и коммуникации на объекте _____

Председатель комиссии по обследованию объекта: _____

Заместитель Главы Новгородского муниципального района на по социальным вопросам, председатель комиссии

С. М.Петров

Председатель комитета образования Администрации Новгородского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Э.Н.Касумова

Члены комиссии:

Директор школы: Варакина Л.А.Варакина

Глава Сырковского сельского поселения: А.А.Козлов

Член Наблюдательного Совета: А.В.Иванова

Директор школы Варакина Л.А. Варакина

«19» сентября 2012 года