

Председатель МРО 000 000 вол
 Кондратьев Илья Владимирович
 Телюф

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Сырковская
 СОШ» Сырковская
 Л.А. Варакина

« 19 » сентября 2012 года



ПАСПОРТ № 1
 доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская средняя общеобразовательная школа»
 173507 Новгородский район, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.7-А,
 (8162)793-600, sirkovoshc@yandex.ru

2. Ведомственная принадлежность объекта
Новгородский муниципальный района

3. Вид деятельности образование

4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1985 г.

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании),

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 257 человек

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;
- вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражениями слуха (Г)
Б	Б	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов

	на кресле- коляске	с поражением опор- но-двигательного аппа-	с поражен- ем зрения	с поражениями слуха (Г)
Территория объекта	х	-	-	-
Входная группа	-	-	-	-
Пути движения	-	-	-	-
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые поме- щения	-	-	-	-
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная				
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от « 19 » сентября
2012 года


Руководитель объекта

Л.А. Варакина

Л.А. Варакина

(подпись)

М.П.



Дата составления паспорта « 19 » сентября 2012 года

АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская средняя общеобразовательная школа»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 173507 Новгородская область, Новгородский район, д. Сырково, ул. Пролетарская, д.7-А, (8162)793-600, sirkovoshc@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Новгородский муниципальный район

Вид деятельности **образование**

(социальное обслуживание, здравоохранение, **образование**, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная.

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1985 Г.

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроено; пристроено; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 257 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	94 см	
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			-	создание
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	22,3 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	0	создание
	Размер места со специальным знаком	К	350х500см	нет	создание
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 			455 см Нет Нет нет	Установка Установка установка
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса 	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см	15-17см 30 см 94 см Нет	Реконструкция

1	2	3	4	5	6
	перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		наличие	нет	создание
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	нет	установка
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	нет	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	110 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	454x184 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	Наличие	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Наличие	
	Навес	К, О, С	наличие	нет	создание
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	наличие	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	установка
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	нет	установка
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	С одной стороны 94 см	
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	нет	установка
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12		

1	2	3	4	5	6
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки: • вниз • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	490x260 см	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 150 см 4,5 см, 3,5 см	реконструкция

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	190 см	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	150x150	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				
	<ul style="list-style-type: none"> для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	2 ед. на этаж	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	нет	установка
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	установка
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	нет	установка

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	С одной стороны 95 см нет	реконструкция
Лестница № (вклады при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие		создание
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		создание
	Знак доступности	К, С	наличие		создание
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	не менее 100 см		создание
	Уклон	К	И/И - не более 1/12		создание
	Разворотные площадки внизу, сверху	К	не менее 150x150 см		создание
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте	К, О К	наличие 70 см		создание
	• горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием см	О, К, С	85-90 см не менее 30 см		
	Пандус переносной	К	наличие		создание
	Подъемник для инвалидов		наличие		создание
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		создание
	Эскалатор, траволатор	О	наличие		создание

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			нет	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №1				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	78 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	100 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	150x150	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				

1	2	3	4	5	6
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №			нет	
	Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлены норматив	Норматив доступности для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	нет	установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень 	К КО	не менее 130х 85 см	154х158 см	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) <ul style="list-style-type: none"> • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180х165 см наличие не менее 80х120 см наличие	2 52 см 120х90 см Нет Нет Нет	реконструкция
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	нет	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	установка
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые обозначения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
С - инвалиды с поражениями интеллектуальными.
2. Объекты, выделенные полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы выделены курсивом.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих схем (кладки).
4. К объектам, подлежащим обследованию, относятся планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов в БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера наносятся на форму 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы	Норматив доступности для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С К, С, Г С С	наличие наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет нет	установка установка
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	нет	установка
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	нет	установка
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	установка
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	нет	установка
	Таксофон: с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	установка
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	установка

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	нет	установка
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	нет	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	нет	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта _____
- на входной группе _____
- на путях передвижения _____
- в зоне оказания услуги _____
- в санитарных помещениях _____
- по средствам информации и коммуникации на объекте _____

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Петров Сергей Михайлович	- заместитель Главы Новгородского муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии
Касумова Элена Никоноровна	- председатель комитета образования Администрации Новгородского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

руководитель обследуемого объекта образования	ФИО	должность	Наименование учреждения

Глава городского (сельского) поселения	ФИО	Поселение Новгородского муниципального района
Председатель органа самоуправления образовательного учреждения (наблюдательного совета, совета ОУ, попечительского совета, иное)	ФИО	Наименование органа самоуправления ОУ

«19» сентября 2012 года

Руководитель объекта

Директор школы _____ Л.А. Варакина
(подпись)

«19» сентября 2012 года